
Uittreksel
College van burgemeester en schepenen
28 september 2026

Aanwezig: Steven Van Staeyen, Burgemeester - Voorzitter
Lauwereys Jelle, Willems Rudolf, Kenis Raf, Jan Valckx, Maes
Mieke, Schepen
Annick Smeets, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

**BOUTERSEMDREEF 22: VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET
BOUWEN VAN EEN NIEUW MAGAZIJN, HET AANLEGGEN VAN EEN WADI, HET VELLE
VAN EEN BOOM MET HERAANPLANT EN HET AANPASSEN VAN VERHARDINGEN**

Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2026021628 Dossiernummer gemeente: 202698
--

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Gelet op het decreet van 5 april 1995 betreffende algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere wijzigingen.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 betreffende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid.

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Gelet op het besluit van 24 oktober 2025 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel IV van het decreet van 5 april 1995 betreffende de algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de milieueffectrapportage.

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid.

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 betreffende de gemeentewegen.

Gelet op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Bouwcode', goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2022.

Gelet op het decreet over de programmatische aanpak stikstof.

Gelet op de aanvraag ingediend door Katrien Was (Klaprooslaan 13 - 2980 Zoersel), per beveiligde zending verzonden op 9 juni 2026.

Gelet op de verklaring van ontvankelijkheid en volledigheid van het dossier op 8 juli 2026.

Gelet op de aanvraag die de volgende handelingen omvat: stedenbouwkundige handelingen.

1. BASISGEGEVENS OVER DE AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Boutersemdreef 22, 2240 Zandhoven, kadastraal bekend afdeling 1, sectie C, perceelnummer 254A2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een nieuw magazijn, het aanleggen van een wadi, het vellen van een boom met heraanplant en het aanpassen van verhardingen.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de VCRO.

Aangevraagde duur en fasering

De vergunningsaanvraag wordt geheel gedaan voor onbepaalde duur. Er wordt geen fasering aangevraagd.

Vergunningshistoriek

Volgende vergunningen en/of weigeringen werden verleend:

- Stedenbouwkundige vergunning (871.1-87.48) voor bouwen van werkplaatsen + schrijnwerkerij - goedgekeurd op 15 juni 1987.
- Stedenbouwkundige vergunning (871.1-2013.167) voor uitbreiding van een bedrijfsgebouw met magazijn op het gelijkvloers en burelen op de verdieping - goedgekeurd op 26 maart 2014.
- Stedenbouwkundige vergunning (871.12-2014.101) voor wijzigen gevelmateriaal aan een vergund bedrijfsgebouw - goedgekeurd op 6 oktober 2014.
- Omgevingsvergunning 202653/OMV_2026003098 voor het slopen van een gedeelte van een bedrijfsgebouw omwille van brand - goedgekeurd op 17 juni 2026.

Milieuvergunningen

- Oud dossier VLAREM (752.2-91.03) voor het plaatsen van 1 mazouttank 10000 liter - gunstig op 22 april 1991.
- Milieuvergunning (98.2.03) de exploitatie voor een pompenbedrijf – goedgekeurd op 2 juni 1998

Openbaar onderzoek

Overeenkomstig de criteria van artikels 11 t.e.m. 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden.

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 17 juli 2026 t.e.m. 15 augustus 2026. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Er werd geen informatievergadering gehouden.

Adviezen

Brandweerzone Rand

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Rand ontvangen op 27 juli 2026 met ref. PR2600106-02.

- *“Het hele gebouw moet voorzien worden van een branddetectiesysteem van het type totale bewaking en in ontworpen en geplaatst conform NBN S21-100-1.*
- *De wanden van de centrale controle en bedieningspost heeft een weerstand tegen brand van minimaal EI60, eventuele deuren in deze wand hebben een weerstand tegen brand EI130*
- *op de eerste verdieping moet de deur tussen de tussenvloer en het bureel openen in de vluchtrichting (naar het kantoor) zodat er een 2de vluchtweg is voor aanwezigen op de tussenvloer.*
- *Bluswateropvang wordt voorzien behalve als*

- een brand met grote waarschijnlijkheid uitgesloten kan worden;
- er bij brand niet met water maar enkel met een blusmiddel zonder water (blusgas) geblust zal worden;
- uit een risicoanalyse blijkt dat het risico op verontreiniging zeer beperkt is”

Pidpa – Riolering

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Pidpa – Riolering ontvangen op 30 juli 2026 met ref. Nieuw/ 210283.

- “Er zijn drie bestaande septische putten, deze dienen ofwel behouden te blijven ofwel dienen deze vervangen te worden (minimale inhoud 2.000 liter).
- De bestaande rioolaansluiting dient hergebruikt te worden.”

Provincie Antwerpen – Dienst Integraal Waterbeleid

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Provincie Antwerpen – Dienst Integraal Waterbeleid ontvangen op 25 augustus 2026 met ref. WAAD-2026-2315.

- “**Gunstig, mits** rekening gehouden wordt met de opmerkingen zoals bovenstaand uitvoerig besproken, in het bijzonder met de daar vermelde voorwaarden, aandachtspunten en aanbevelingen.
- Voorwaarden:
 - De **afwatering** van de te regulariseren en bestaande **waterondoorlaatbare verhardingen** (klinkers) hoort de regelgeving van de GSV te volgen en opgevangen te worden op eigen terrein.
- Aandachtspunten en aanbevelingen:
 - Heeft de locatie van **elke** aan te leggen **infiltratiezone** momenteel geen natuurlijk bodemprofiel (bebouwde / verharde zone), ook t.h.v. de **voortuin**, dan is het noodzakelijk om maatregelen te treffen om de infiltratiecapaciteit van de ondergrond te herstellen.”

Scheidingsmuren: standpunt eigenaars aanpalende percelen

De aanvraag heeft betrekking op de oprichting van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom conform artikel 53 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het standpunt van de links aanpalende eigenaar werd niet ingewonnen aangezien het links aanpalend perceel, waar tegen de scheidingsmuur komt te staan, eveneens in eigendom is van de aanvrager.

Beslissing van de gemeenteraad inzake gemeentewegen

Het artikel 31 van het decreet Omgevingsvergunning voorziet dat als de aanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad hierover moet beslissen.

Het betreffende dossier omvat geen aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg.

2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR DE OMGEVINGSAMBTENAAR

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen.

De aanvraag is volgens het origineel gewestplan Turnhout goedgekeurd op 30 september 1977 gelegen in:

Ambachtelijke bedrijven en kmo's

Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.

De aanvraag is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.

De aanvraag is niet gelegen in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.

De aanvraag omvat het bouwen van een nieuw magazijn aan een bestaand kantoor, het aanleggen van een wadi, het vellen van een boom met heraanplant en het aanleggen van verhardingen.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming volgens het van kracht zijnde gewestplan.

Wegenis

Gelet op de toepassing van de artikelen 4.3.5 tot en met 4.3.8 van de VCRO is de aanvraag gelegen aan een voldoende uitgeruste openbare weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat.

Mer-screening

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2025 tot uitvoering van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de milieueffectrapportage. Er diende geen screeningsnota of project-MER toegevoegd te worden aan de aanvraag.

De aanvrager voegde een berekening van de impactscore toe met behulp van de impactscoretool. De impactscore van het project bedraagt zowel in de aanlegfase als in de exploitatiefase minder dan 1%. We kunnen bijgevolg met absolute zekerheid besluiten dat de impactscore van het project lager is dan 1%. Het is bijgevolg niet noodzakelijk om een passende beoordeling voor het project op te stellen.

Openbaar onderzoek

Er werden geen bezwaarschriften ontvangen tijdens het openbaar onderzoek.

Adviezen

De omgevingsambtenaar beoordeelt de ontvangen adviezen als volgt: de ontvangen adviezen waren gunstig en/ of voorwaardelijk gunstig en dat de richtlijnen, voorwaarden en regelgeving gesteld in de adviezen moeten gevolgd worden.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Provincie Antwerpen – Dienst Integraal Waterbeleid met ref. WAAD-2026-2315.

- **“Gunstig, mits rekening gehouden wordt met de opmerkingen zoals bovenstaand uitvoerig besproken, in het bijzonder met de daar vermelde voorwaarden, aandachtspunten en aanbevelingen.**
- Voorwaarden:
 - De **afwatering** van de te regulariseren en bestaande **waterondoorlaatbare verhardingen** (klinkers) hoort de regelgeving van de GSV te volgen en opgevangen te worden op eigen terrein.
- **Aandachtspunten en aanbevelingen:**

- *Heeft de locatie van **elke** aan te leggen **infiltratiezone** momenteel geen natuurlijk bodemprofiel (bebouwde / verharde zone), ook t.h.v. de **voortuin**, dan is het noodzakelijk om maatregelen te treffen om de infiltratiecapaciteit van de ondergrond te herstellen.”*

Overwegende dat de oppervlakte van de klinkerverhardingen 314,55 m² bedraagt. Ondoorlatende verhardingen dienen af te wateren naar naastliggende groenzones voor infiltratie op eigen terrein. Om infiltratie op eigen terrein te behouden, dient de groenzone minimaal 25% van de verharde oppervlakte te bedragen en dient deze uitgewerkt met een licht komvormige maaiveldverlaging van minimum 5 cm diep. De groenzone dient dan ook 78,63 m² te bedragen (25% van de verharde oppervlakte) en moet volledig voorzien worden binnen de eigen terreingrenzen.

Op het inplantingsplan van de aanvraag is zichtbaar dat er een groenzone wordt voorzien met een oppervlakte van ca. 39,96 m². Er dient dan ook bijkomende groenzone voorzien te worden, uitgewerkt met een lichtkomvormige maaiveldverlaging van minimum 5 cm diep. Deze dient voorzien te worden binnen de eigen perceelsgrenzen, niet op de berm van het openbaar domein, en het reliëf mag ter hoogte van de perceelsgrenzen niet aangepast worden. Afstroom van hemelwater richting openbaar domein is niet toegelaten. Het regenwater van de oprit, op het gedeelte van de openbare berm, mag via een goot af vloeien naar de berm of ter plaatse naast de oprit infiltreren.

Bouwcode

De aanvraag omvat het bouwen van een nieuw magazijn aan een bestaand kantoor, het aanleggen van een wadi, het vellen van een boom met heraanplant en het aanleggen van verhardingen.

Gelet op artikel 97 van de bouwcode dat stelt: *“In alle gevallen is het aanleggen van een aansluiting tussen een inrit, vanaf de perceelsgrens, tot aan de eigenlijke openbare weg beperkt tot 4,50m breedte.”*

Er wordt een oprit voorzien met een breedte van 7,40 m. Het perceel is gelegen langsheen de Boutersemdreef, welke een smalle straat betreft wanneer er regelmatig vrachtverkeer aanwezig is. Om een degelijke draaicirkel te kunnen voorzien dient de oprit breder te worden voorzien. Gezien het om KMO-zone betreft waar een bedrijf opgericht werd en waar een nieuw magazijn geplaatst wordt is de afwijking aanvaardbaar.

De afwijking is in overeenstemming met de doelstellingen van de Bouwcode en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.

Goede ruimtelijke ordening

De aanvraag omvat het bouwen van een magazijn aan een kantoor, het aanleggen van een wadi, het aanpassen en aanleggen van verhardingen en het vellen van een boom met heraanplant. De omgeving laat zich kenmerken door KMO-gebouwen, ééngezinswoningen, bedrijfswoningen en enkele weilanden.

Er werd reeds een kantoor geplaatst op 10,32 m uit de rooilijn, op 5,89 m uit de rechter zijdelingse perceelsgrens, tot tegen de linker zijdelingse perceelsgrens, met een breedte van 16,10 m, een bouwdiepte van 4,69 m, een kroonlijsthoogte van 6,87 m en werd vervaardigd met een plat dak. Het perceel links is eveneens in eigendom van de aanvrager. Het magazijn wordt geplaatst aansluitend bij het kantoor en vormt er functioneel één geheel mee. Het magazijn is een vervanging van een magazijn dat vernietigd werd door een brand.



Er wordt aansluitend aan de achtergevel van het kantoor, tot tegen de linker zijdelingse perceelsgrens en op 5,89 m uit de rechter zijdelingse perceelsgrens een nieuw magazijn geplaatst. Het magazijn heeft een totale breedte van 16,09 m, een bouwdiepte van 16,50 m, een kroonlijsthoogte van 6,78 m en wordt vervaardigd met een plat dak.

De gevels worden vervaardigd in grijze sandwichpanelen, het buitenschrijnwerk in donkergrijs aluminium, gevelaccenten in donkergrijs aluminium, plinten in grijs geïsoleerde beton en de sectionaalpoort in donkergrijs aluminium.

Er werden twee bomen in de voortuin gerooid en er wordt bijkomend één boom in de achtertuin geveld. Deze wordt geveld in functie van het bouwen van het nieuwe magazijn. Er worden drie nieuwe bomen voorzien.

De bestaande klinkerverharding in de voor- en zijtuin, met een oppervlakte van 360,69 m² wordt aangepast naar een oppervlakte van 314,55 m². De verharding op het openbaar domein wordt volledig, met uitzondering van de inrit, verwijderd. De verharding in de achtertuin met een oppervlakte van 362,26 m², alsook de brandtoegang naar Disselbraak, worden aangepast. De brandtoegang wordt verwijderd en de verharding wordt aangepast naar een oppervlakte van 307 m², in waterdoorlatende grindverharding. De groenzone aansluitend aan de niet waterdoorlatende verharding (klinker) dient 78,63 m² te bedragen (25% van de verharde oppervlakte), cfr. beoordeling adviezen.

Overwegende dat de heraanleg van de verharde openbare berm, zijde Boutersemreedreef en Disselbraak, naar groene berm als last wordt opgelegd en dient te gebeuren in overleg met de technische dienst van de gemeente Zandhoven.

Er worden op het terrein negen parkeerplaatsen voorzien, waarvan twee in de voortuin en zeven in de achtertuin. Er wordt voldoende ruimte voorzien voor het stallen van wagens.

Aansluitend aan de grindverharding wordt er een wadi aangelegd.

Overwegende dat er in de aanvraag niets vermeld wordt over het plaatsen van verlichting, maar dit functioneel eigen is aan een KMO-gebouw. Als er buitenverlichting wordt voorzien dient deze zodanig te worden uitgevoerd dat de lichthinder voor de omliggende percelen en het openbaar domein wordt vermeden. De armaturen moeten afgeschermd zijn, naar beneden en inwaarts gericht. Het gebruik van tijdschakelaars, dimming of bewegingssensoren is verplicht om de verlichting buiten de werkuren te beperken. De buitenverlichting dient buiten de bedrijfsactiviteiten dan ook te worden uitgeschakeld en mag niet branden tussen 22.00 uur en 6.00 uur, met uitzondering van functionele verlichting die wordt aangestuurd door bewegingssensoren.

De schaal is in overeenstemming met de toegelaten en gebruikelijke hoofdgebouwen op dergelijke percelen en het veroorzaakt dan ook geen hinder noch visueel, noch vormelijk.

Gelet op bovenstaande motivering aangaande de ruimtelijke ordening ter plaatse, de geldende regels en de beleidsmatige gewenste ontwikkelingen, meent de omgevingsambtenaar dat het aangevraagde verenigbaar is met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening.

Watertoets

Overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) betreffende het algemeen waterbeleid moet de aanvraag getoetst worden aan de doelstellingen en de beginselen van het integraal waterbeleid (de watertoets).

Artikel 8 § 1. Van dit decreet luidt als volgt:

“De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan

wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. [...]. De beslissing die de overheid neemt in het kader van §1 wordt gemotiveerd, waarbij in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het integraal waterbeleid worden getoetst.”

De bouwheer moet de regenwaterafvoer aansluiten op het bestaande gescheiden rioleringsstelsel binnen de eigen terreingrenzen.

De normen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 2023 houdende de vaststelling van een vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn van toepassing. Volgens de aanstiplijst hemelwater, gevoegd bij het dossier, voldoet de aanvraag niet volledig aan de gestelde bepalingen.

Uit de hemelwaterstudie van de aanvraag blijkt dat het project niet voldoet aan de dimensionering van een hemelwaterput van 100 liter per m² afwaterende oppervlakte. Er zou dan ook een extra regenwaterput van 25.000 liter bijgeplaatst moeten worden naast de bestaande regenwaterputten met een gezamenlijke inhoud van 9.500 liter.

Het magazijn wordt volledig als opslag gebruikt, waardoor er weinig hergebruik kan voorzien worden in verhouding tot de afwaterende dakoppervlakte. De aanvraag voorziet in hemelwaterhegebruik door de aansluiting op toiletten en een dienstkraan. Er werd een effectief hemelwatergerbruik toegevoegd, waarbij de bestaande putten van 9.500 liter als voldoende worden beschouwd.

Gelet op het advies van Pidpa – Riolering dat stelt dat de bestaande hemelwaterputten met een gezamenlijke inhoud van 9.500 liter, gelet op het voorziene hergebruik, voldoen aan de doelstellingen van de hemelwaterverordening. De afwijking op de dimensionering van de hemelwaterput kan als aanvaardbaar worden beschouwd.

De bouwheer moet, voor een huisaansluiting, rekening houden met de door HidroRio opgestelde richtlijnen.

De inrichting is volgens de overstromingskaarten niet gelegen in fluviaal overstroombaar gebied volgens het huidig en/of toekomstig klimaat maar wel gelegen in pluviaal overstroombaar gebied volgens het huidig en/of toekomstig klimaat (bron: waterinfo.be). Het advies van Provincie Antwerpen - Dienst Integraal Waterbeleid werd gevraagd en luidt voorwaardelijk gunstig. De voorwaarden, richtlijnen en regelgeving gesteld in het advies dienen gevolgd te worden.

Rekening houden met de opgelegde voorwaarden wordt geen schadelijk effect op het watersysteem verwacht. De aanvraag is verenigbaar met de huidige wetgeving, de doelstellingen en beginselen van het Decreet Integraal Waterbeleid.

Natuurtoets

Er werd geen beschrijvende nota wat betreft effecten op de natuur aan de aanvraag toegevoegd. De werken of activiteiten veroorzaken geen vermijdbare schade aan de natuur.



Erfgoed-/archeologietoets

De aanvraag moet geen bekrachtigde archeologienota bevatten zoals bedoeld in het Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013.

Het perceel van de aanvraag betreft geen beschermd monument (cultuurhistorisch landschap, stads – of dorpsgezicht, archeologische site) of vastgesteld erfgoed (bouwkundig erfgoed, landschapsatlas, historische tuinen en parken, houtige beplantingen, archeologische zones).

3. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN HET DOSSIER DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van de beoordeling door de gemeentelijke omgevingsambtenaar en sluit zich hierbij aan.

BESLUIT:

Artikel 1.

De aanvraag ingediend door Katrien Was (Klaprooslaan 13 in 2980 Zoersel) inzake het bouwen van een nieuw magazijn, het aanleggen van een wadi, het vellen van een boom met heraanplant en het aanpassen van verhardingen, gelegen te Boutersemdreef 22, 2240 Zandhoven kadastraal bekend afdeling 1, sectie C, perceelnummer 254A2, te vergunnen.

Artikel 2.

De volgende voorwaarden of lasten worden opgelegd:

Bijzondere stedenbouwkundige voorwaarden:

- De werken moeten uitgevoerd worden volgens de ingediende en goedgekeurde plannen en mits de naleving van verder genoemde bepalingen;
- **De richtlijnen, voorwaarden en regelgeving gesteld in het advies van Pipda – Riolering met ref. Nieuw/ 210283 dienen strikt nageleefd te worden, met in het bijzonder:**
 - *“Er zijn drie bestaande septische putten, deze dienen ofwel behouden te blijven ofwel dienen deze vervangen te worden (minimale inhoud 2.000 liter).”*
 - *De bestaande rioolaansluiting dient hergebruikt te worden.”*
- **De richtlijnen, voorwaarden en regelgeving gesteld in het advies van Brandweerzone Rand met ref. PR2600106-02 dienen strikt nageleefd te worden, met in het bijzonder:**
 - *“Het hele gebouw moet voorzien worden van een branddetectiesysteem van het type totale bewaking en in ontworpen en geplaatst conform NBN S21-100-1.*
 - *De wanden van de centrale controle en bedieningspost heeft een weerstand tegen brand van minimaal EI60, eventuele deuren in deze wand hebben een weerstand tegen brand EI130*
 - *op de eerste verdieping moet de deur tussen de tussenvloer en het bureel openen in de vluchtrichting (naar het kantoor) zodat er een 2de vluchtweg is voor aanwezigen op de tussenvloer.*
 - *Bluswateropvang wordt voorzien behalve als*
 - *een brand met grote waarschijnlijkheid uitgesloten kan worden;*
 - *er bij brand niet met water maar enkel met een blusmiddel zonder water (blusgas) geblust zal worden;*
 - *uit een risicoanalyse blijkt dat het risico op verontreiniging zeer beperkt is”*
- **De richtlijnen, voorwaarden en regelgeving gesteld in het advies van Provincie Antwerpen – Dienst Integraal Waterbeleid met ref. WAAD-2026-2315 dienen strikt nageleefd te worden, met in het bijzonder:**



- **“Gunstig, mits rekening gehouden wordt met de opmerkingen zoals bovenstaand uitvoerig besproken, in het bijzonder met de daar vermelde voorwaarden, aandachtspunten en aanbevelingen.**
- Voorwaarden:
 - De **afwatering** van de te regulariseren en bestaande **waterondoorlaatbare verhardingen** (klinkers) hoort de regelgeving van de GSV te volgen en opgevangen te worden op eigen terrein.
- Aandachtspunten en aanbevelingen:
 - Heeft de locatie van **elke** aan te leggen **infiltratiezone** momenteel geen natuurlijk bodemprofiel (bebouwde / verharde zone), ook t.h.v. de **voortuin**, dan is het noodzakelijk om maatregelen te treffen om de infiltratiecapaciteit van de ondergrond te herstellen.”
- De groenzone aansluitend aan de niet waterdoorlatende verharding (klinker) dient 78,63 m² te bedragen (25% van de verharde oppervlakte). Op het inplantingsplan van de aanvraag is zichtbaar dat er een groenzone wordt voorzien met een oppervlakte van ca. 39,96 m². Er dient dan ook bijkomende groenzone voorzien te worden, uitgewerkt met een lichtkomvormige maaiveldverlaging van minimum 5 cm diep. De totale benodigde groenzone moet voorzien worden binnen de eigen perceelsgrenzen en het reliëf mag ter hoogte van de perceelsgrenzen niet aangepast worden.
- **Buitenverlichting dient functioneel te zijn en mag geen lichthinder veroorzaken voor de omgeving. De armaturen moeten afgeschermd worden, naar beneden gericht en op het eigen terrein gericht te worden geplaatst. De buitenverlichting mag enkel branden tijdens de bedrijfsactiviteiten en dienen volledig uitgeschakeld te zijn tussen 22.00 uur en 6.00 uur, met uitzondering van functionele verlichting die wordt aangestuurd door bewegingssensoren;**
- **De heraanleg van de openbare berm dient te gebeuren in overleg met de technische dienst van de gemeente Zandhoven. De kosten hiervoor zijn ten laste van de aanvrager van de omgevingsvergunning.**
- De nodige maatregelen moeten getroffen worden ter voorkoming van beschadiging en/of bevuiling van de openbare wegenis met zijn aanhorigheden;
- Riolering moet uitgevoerd worden volgens de bestaande reglementering, waaronder
 - a) De toepassing van het gescheiden stelsel is verplicht:
Afvalwater en hemelwater moeten afzonderlijk afgevoerd worden. De riolering moet uitgevoerd worden overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 2023 houdende vaststelling van een vernieuwde stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater én aan de bepalingen van nieuw goedgekeurde gemeentelijke verordeningen op dit vlak, indien deze op het ogenblik van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning van toepassing mochten zijn.
 - b) Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van WC's moet naar de openbare riolering worden afgevoerd via een primaire voorbehandeling (septische put).
 - c) De bouwheer is verplicht aan te sluiten op de wachtleiding van het openbaar rioleringsnet en moet voor het aanbrengen van het rioleringsnet op zijn bouwperceel kennisnemen van
 - De ligging van de wachtleiding
 - De richtlijnen van HidroRio met betrekking tot deze aansluiting en de aansluiting uit te voeren volgens deze richtlijnen
 - HidroRio is te contacteren via 0800 90 300 (gratis), <http://www.hidrorio.be> of klant@pidpa.be
- In geval van nieuwbouw, wijziging van een onroerend goed, enz. aangifte te doen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst Opmetingen en waarderingen via de daarvoor bedoelde aanvraagformulieren om het kadastraal inkomen van het gebouw te bepalen.

- Het melden van de start en het einde van de werken aan het gemeentebestuur via het omgevingsloket.

Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. Op basis van artikel 78 van het omgevingsvergunningsdecreet heeft een omgevingsvergunning een zakelijk karakter en wordt zij verleend onder voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend goed.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Annick Smeets
Algemeen directeur

Steven Van Staeyen
Burgemeester - Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,
Zandhoven, 28 september 2026

Signed by: Annick Smeets (Signature)
Signed at: 2026-09-30 14:22:06 +02:00
Reason: Ik keur dit document goed



Annick Smeets
Algemeen directeur

Signed by: Steven Van Staeyen (Signature)
Signed at: 2026-09-29 16:01:15 +02:00
Reason: Ik keur dit document goed



Steven Van Staeyen
Burgemeester



Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een



vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Artikel 102. § 1. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd of het tracé van bestaande gemeentewegen niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege als:

1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar of de vestiging van erfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;

2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

Voor de toepassing van het eerste lid:

1° wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt;

2° komt de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking;

3° komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in aanmerking.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld.

§ 2. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden waarbij nieuwe wegen worden aangelegd of waarbij het tracé van bestaande gemeentewegen gewijzigd, verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege als:

1° binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten op de wijze, vermeld in artikel 75;

2° binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste één derde van de kavels;

3° binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning niet is overgegaan tot registratie van de in paragraaf 1 vermelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, met verkoop gelijkgesteld.

§ 3. Als de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het verkavelingsproject, worden de termijnen van verval, vermeld in de paragrafen 1 tot en met 2, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.

§ 4. Het verval, vermeld in paragraaf 1 en 2, 2° en 3°, geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een erfpacht of opstalrecht onderworpen gedeelte van de verkaveling.

§ 5. Onverminderd paragraaf 4, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld aan personen die zich op de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden beroepen als zij kunnen aantonen dat de overheid na het verval en ten aanzien van een of meer van hun kavels binnen de verkaveling, wijzigingen aan deze omgevingsvergunning heeft toegestaan of stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten heeft verleend in zoverre deze door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden.

§ 6. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving van het verval van rechtswege.

Artikel 103. De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9, behoudens als de verkaveling in strijd is met een vóór de datum van de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van vijf, tien of vijftien jaar, vermeld in artikel 102, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° ...;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde;
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat;
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.



Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindieners binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindieners;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.



Beroepsmogelijkheden – regeling “wegenberoep” (het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen)

Artikel 31/1. §1. Tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan in het kader van een schorsend administratief beroep tegen de vergunningsbeslissing een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering door de personen of instanties, vermeld in artikel 53. De vereiste, vermeld in artikel 53, tweede lid, is ook van toepassing op het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.

Het beroep leidt tot de vernietiging van het bestreden besluit of tot de afwijzing van het beroep op grond van de onontvankelijkheid of de ongegrondheid ervan.

§ 2. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig met de beveiligde zending van het beroep aan de Vlaamse Regering, een afschrift van het beroepschrift met een beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde beroepsinstantie, vermeld in artikel 52.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het volledige dossier of een afschrift daarvan onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

§ 4. De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van het dossier, vermeld in paragraaf 3. Die termijn is een termijn van orde.

De Vlaamse Regering brengt de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.

§ 5. Het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan alleen worden vernietigd:

- 1° wegens strijdigheid met het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
- 2° wegens strijdigheid met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld in artikel 6 van hetzelfde decreet;
- 3° wegens de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

(NVDR: Ingevolge het delegatiebesluit (BVR 25/7/2014) is de minister, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor dit “wegenberoep”. Dit beroep kan niet digitaal worden ingesteld.)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

